

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CSOLLÁK LÁSZLÓ

Szerelvénygyártó

Egyéni vállalkozó

Mint a termék gyártója kijelenti, hogy a

BS 510 típ.OSZTÓTEST

beépítésre alkalmas.

GYÁL, 2019.02.01.

Csollák László
Vállalkozó



Székely Melinda
Minőségbiztosítási vezető



BS 510	Leágazások száma	Csatlakozó méret	Osztástávolság (mm)
1" Osztóttest Tömegáramszabályzós 0-6 l/perc	2-12	G 3/4"	50
5/4" Osztóttest Tömegáramszabályzós 0-6 l/perc	2-12	G 3/4	50

Ezen termékek *Csollák László* vállalkozó műhelyében készülnek.

Anyaga: Sárgaréz

Kivitel: 2-12 körös

Termék típusa: BS 510 Osztóttest

Műszaki jellemzők: Áramlásmérős osztóttest, előreemenő ágba kell beépíteni, 3/4" eurokónuszos csatlakozási lehetőséggel.

Legnagyobb üzemi nyomás 6 Bar

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 C

Felhasználási terület: Fűtési rendszerek

Szavatosság: A szerelvény tartósságát a gyártó szavatolja.

A szavatossági idő a vásárlás napján lép életbe, melynek igazolása a vásárló kötelessége.

A szavatosság megszűnik szakszerűtlen szerelés, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő használat esetén.