

# MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**CSOLLÁK LÁSZLÓ**

Szerelvénygyártó

Egyéni vállalkozó


Mint a termék gyártója kijelenti, hogy a

**BS 540 típ. OSZTÓTEST**

beépítésre alkalmas.

**GYÁL, 2019.02.01.**

*Csollák László*  
Vállalkozó



*Székely Melinda*  
Minőségbiztosítási vezető



<b>BS 540</b>	Leágazások száma	Csatlakozó méret	Osztástávolság (mm)
<b>5/4" Osztóttest beépített szeleppel</b>	<b>2-12</b>	<b>G 3/4</b>	<b>50</b>

**Ezen termékek Csollák László vállalkozó műhelyében készülnek.**

**Anyaga:** Sárgaréz

**Kivitel:** 2-12 körös

**Termék típusa:** BS 540 Osztóttest

**Műszaki jellemzők:** Az elzáró szelepek osztóttesten belül helyezkednek el, 3/4" eurokónuszos csatlakozási lehetőséggel.

Legnagyobb üzemi nyomás 6 Bar

Megengedett legnagyobb üzemi hőmérséklet 110 C

**Felhasználási terület:** Hálózati vízellátás ill. fűtési rendszerek

**Szavatosság:** A szerelvény tartósságát a gyártó szavatolja.

A szavatossági idő a vásárlás napján lép életbe, melynek igazolása a vásárló kötelessége.

A szavatosság megszűnik szakszerűtlen szerelés, valamint nem a rendeltetésnek megfelelő használat esetén.